



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИВАНТЕЕВСКОМУ РАЙОНУ
Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Мелиораторов, 19А, тел.: 5-10-28, факс: 5-10-10.
E-mail: iva.gpn@rambler.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/2/32
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

16 апреля 2012 года проведена проверка Главным государственным инспектором Ивантеевского района по пожарному Стальновым Александром Валерьевичем противопожарного состояния территории, зданий, строений, помещений МОУ «СОШ с. Ивантеевка», расположенных по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Советская, 23.

совместно с директором МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Арбузова Татьяна Михайловна

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МОУ «СОШ с. Ивантеевка»				
1.	Обработать деревянные конструкции сценической коробки в актовом зале огнезащитным составом. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт выполнения обработки и протокол испытания.	Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; п. 36, п. 150 ППБ 01-03	01.04.2013	
2.	Провести испытание наружных пожарных лестниц, которые должны допускать их использование (проверка должна проводиться 1 раз в 5 лет).	Федерального закона № 123-ФЗ ч. 1 ст. 151; п.п. 3, 41 ППБ 01-03; п. 2.1.16 ППБ 101-89*	01.04.2013	
3.	Исключить в помещении библиотеки эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; п. 60 ППБ 01-03	01.04.2013	
4.	Исключить в помещении подвала эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; п. 60 ППБ 01-03	01.04.2013	
5.	Исключить в помещении коридора мастерской эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; п. 60 ППБ 01-03	01.04.2013	

6.	Установленные в местах сообщения лестничных клеток и поэтажных коридоров 1-го и 2-го этажей, двери оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППБ 01-03 п. 3; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.04.2013	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в апреле II квартал 2013 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

 Главный государственный инспектор
 Ивanteeвского района по пожарному надзору
 Стальнов А.В.
 «16» апреля 2012 г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

 Директор МОУ «СОШ с. Ивanteeвка»
 Арбузова Т.М.
 «16» апреля 2012 г.



75
ВН

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИВАНТЕЕВСКОМУ РАЙОНУ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Мелиораторов, 19А, тел.: /84579/5-10-28, факс:/84579/5-10-10.
E-mail: iva.gpn@rambler.ru

с. Ивантеевка

(место составления акта)

"28" июня 2013 г

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35

по адресу/адресам: Саратовская обл., Ивантеевский район, с. Ивантеевка,
ул. Советская, 23.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение от «21» июня 2013 года № 35 начальника
отделения надзорной деятельности по Ивантеевскому району УНД Главного
управления МЧС России по Саратовской области Стальнова Александра
Валерьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 08 час. 00 мин. "27" июня 2013г. до 16 час. 00 мин. "27" июня 2013г.

Продолжительность 2 рабочих дня.

"__"__ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Ивантеевскому району
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

по Саратовской области

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ СОШ с. Ивантеевка Томилина Н.Г. 21 июня 2013 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор
Ивантеевского района по пожарному надзору Стальнов Александр Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ с. Ивантеевка
Томилина Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

~~выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащиеся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. _____
2. _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Ивантеевского района по пожарному надзору

"28" июня 2013 г.



(подпись)

Стальнов А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МОУ СОШ с. Ивантеевка Томилина Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" июня 2013 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)